

ПРЕДПИСАНИЕ № 21 п-15-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«29» сентября 2021 г.

г. Армавир
(место составления)

Старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Кузьминовой Татьяной Александровной

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При плановой проверке (решение № 34р-15-2021 от 13.09.2021г.)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 села Маламино муниципального образования Успенский район
357004276, Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б
ИНН 2357004276

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения)

1. п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству

2. п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» привести искусственную освещенность в учебных кабинетах №2,3,4 в соответствии с гигиеническими нормативами;

3. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 использовать на пищеблоке столы для раздачи готовой продукции и хранения кухонной посуды с цельнометаллическим покрытием;

4. п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии раковину обеспечить горячим, холодным проточным водоснабжением;

5. п. 2.5.2 СП 2.4. 3648-20 восстановить целостность полового линолеумного покрытия в рекреации 2 этажа образовательного учреждения;

6. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 раковины в туалетных помещениях при спортивном зале обеспечить горячим водоснабжением.

Срок до 10-00 ч. 01.12.2021 г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 10 ч. 00 мин 01.12.2021г. по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26.

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальный бюджетный общеобразовательный учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 села Маламино муниципального образования Успенский район

357004276, Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, ул. Кооперативная, 23 Б

(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством
Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

Ст. специалист 1 разряда Кузьмина Т.А.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



(подпись)

Предписание получил



(Подпись)

Дороня И.А.

(ФИО)

.2021г.

(дата)